

Viadrus A0C-A..P - peleti



Kotel A0C-S..P je v osnovi izdelan iz kotlovskega bloka Viadrus U 22 in omogoča avtomatsko kurjenje lesnih pelet in rezervno ročno kurjenje s kosovnim gorivom, kar razširi uporabnost naprave.

Kotel je namenjen vgradnji v toplovodne ogrevalne sisteme z temperaturami do 90 C, tlakom do 3 bare in z prisilno cirkulacijo vode

Vžig in delovanje peletnega gorilnika je vodeno z digitalnim procesorskim regulatorjem in omogoča samodejno delovanje kotla in ogrevalnega sistema

TYP KOTLA		A0C-S16P	A0C-S20P	A0C-S24P	A0C-S28P	A0C-S32P
Število členov	ks	4	5	6	7	8
Imenska moč	kW	16	20	25	28	32
Minimalna moč	kW	4,8	6	7,5	8,4	9,6
Izkoristek po EN 303-5	%	85,1	83,3	87	86,9	84,2
Razred kotla EN 303-5		3	4	4	4	4
Razred energetske učinkovitosti		A+	A+	A+	A+	A+
Širina / višina kotla	mm	550 / 1032				
Dolžina bočnega dela kotla	mm	580	675	770	865	960
Dolžina / premer dimnega nastavka	mm	160/156				
Teža kotla	kg	314	350	385	420	455
Dolžina gorilnika palet	mm	350				
Max. delovni nadtlak	b	4				
Max. delovna temperatura	°C	90				
Električna moč pri zagonu /delovanju	W	260 / 80				

Funkcionalni komplet kotla je sestavljen iz:

- Kotlovskega bloka Viadrus U 22 z odprtino na prednjih vratih.
- Gorilnika GP 20 z regulacijskim panelom in opremo kurišča
- Dozatorja pelet
- Silosa pelet izbranega tipa



Kotel ustreza EN 303-5 in ima ustrezne emisijske vrednosti

ETIKS d.o.o. Ob Dragi 3, 3220 Štore, SLOVENIJA
Tel.: 03/780-22-80 (81), 041/34 63 34, E-mail: info@etiks.si, www.etiks.si